



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Западный территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области**

(Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области)

Красина ул., д.105, г. Балашино, Саратовская область, 412316

тел/факс 845-45-4-24-41 E-mail: balrpn@san.ru

г. Ртищево  
Саратовская обл.


19 апреля 2019 г.  
11 часов 00 минут

**АКТ ПРОВЕРКИ № 547-в  
юридического лица**

по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, с. Ерышовка, ул. Советская, д. 27.  
на основании: распоряжения № 848-в от 09.04.2018 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области С.В.Сергеевой проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Ерышовская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области»  
ИНН 6446009925, ОГРН 1026401895684.

Дата и время проведения проверки:  
«08» апреля 2019 г. с 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут  
Общая продолжительность проверки: 1 час.

Акт составлен: Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен(а): директор МОУ «Ерышовская СОШ Ртищевского района Саратовской области» 05.04.2019 г. в 10 часов 15 минут Березкина Лариса Анатольевна 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не подлежит согласованию

Лица, уполномоченные на проведение проверки: заместитель начальника Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Логутова Ольга Владимировна, ведущий специалист-эксперт Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Русакова Елена Васильевна, специалист-эксперт Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Бородинова Ульяна Викторовна.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ртищевском районе» Чайчиц Александр Васильевич, при участии Скопиной Аллы Михайловны врача по санитарно-гигиеническим исследованиям филиала

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе», помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ртищевском районе» Куприяновой татьяны Анатольевны. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) зарегистрирован 27.08.2018г. в Едином реестре № RA.RU.21HK90 выданный Федеральной службой аккредитации (Росаккредитация) Федеральному бюджетному учреждению Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области».

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ «Ерышовская СОШ Ртищевского района Саратовской области» Березкина Лариса Анатольевна.

В ходе проведения проверки выявлено следующее:

на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Ерышовская СОШ Ртищевского района Саратовской области» запланирована работа детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в первую смену, с 03 июня 2019 года по 24 июня 2019 года (21 календарный день). В учреждении планируется отдых 20 детей с 2-х разовым питанием без организации дневного сна, с пребыванием детей с 8:30 до 14:30.

Представлены документы: санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 64.07.02.000.М.000023.07.12 от 16.07.2012г.; копия приказа об организации летнего лагеря с дневным пребыванием детей; списочный состав сотрудников лагеря; режим дня детей; примерное 10-ти дневное меню; а также договоры: на медицинское обслуживание детей, заключенный с ГУЗ СО «Ртищевская РБ»; на вывоз ТБО; на проведение дератизационных работ заключенный с фФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области в Балашовском районе».

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ерышовская средняя общеобразовательная школа» расположена в двухэтажном типовом кирпичном здании, вход в здание школы оборудован тамбуром.

Территория обособлена, ограждена, озеленена, благоустроена. Имеется наружное электрическое освещение. Подъездные пути и подход к входу в здание школы имеют твердое асфальтовое покрытие. На территории школьного участка определены зоны: физкультурно-спортивная, учебно-опытная и хозяйственная.

Физкультурно-спортивная зона располагается в глубине участка школы, на которой установлены разно-ростовые металлические турники и брусья, оборудована волейбольная площадка, футбольное поле, имеющее травяное покрытие. Занятия физкультурой осуществляются в спортивном зале и на спортивной площадке школы.

В хозяйственной зоне располагаются: мусорная площадка с контейнером. Зона оборудована отдельным въездом, бытовые отходы собираются в металлический мусорный контейнер. Очистка и вывоз ТБО осуществляется по договору с ООО «Агрос».

В здании школы имеются все необходимые помещения для осуществления образовательного процесса. Учебные кабинеты, спортивный зал, библиотека, гардероб, пищеблок, санитарные узлы, административные кабинеты.

Водоснабжение централизованное. Водоснабжение холодной водой централизованное, от поселковой артскважины с жесткой разводкой к местам водопользования (пищеблок, санитарные узлы, раковинами для мытья рук в столовой). В помещении пищеблока предусмотрено горячее водоснабжение, которое осуществляется за счет электрического накопительного водонагревателя объемом 60 литров. Централизованная канализация в с. Ерышовка отсутствует. В школе система канализации местная, локальная, представлена разводкой коммуникаций от санитарно-технического оборудования помещений, с выходом в бетонированный водонепроницаемый выгреб. Выгреб оборудован оголовком с чугунным люком, для откачки сточных вод, по мере заполнения ямы.

Питьевой режим для учащихся организован в столовой, установлены одноразовые питьевые емкости (бутилированная вода), имеется поднос с чистыми одноразовыми стаканами и емкость для использованных стаканов.

Освещение смешанное: естественное и искусственное. Естественное освещение-

одностороннее, боковое: боковые оконные проемы выполнены деревянными рамами с двойным остеклением со створками и форточками, оборудованными сетками. Для снижения избыточной инсоляции светопроемы дополнительно оборудованы солнцезащитными устройствами, в качестве которых использованы шторы. Искусственное освещение общее верхнее, представлено люминесцентными лампами в светильниках, расположенных в два ряда параллельно линии окон. Светильники в исправном состоянии, перегоревших ламп нет.

Вентиляция – естественная через створки оконных рам и двери. Воздушно-температурный режим: для создания благоприятных условий воздушной среды ежедневно проводится проветривание помещений через створки и фрамуги оконных рам и двери. Для контроля воздушно-температурного режима имеются бытовые комнатные термометры и графики проветривания.

Набор помещений ДОЛ включает кабинеты для игр и занятий в кружках (актовый зал и кабинет начальных классов), спортивный зал, гардероб, пищеблок, санузлы, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку.

Гардеробная оборудована в коридоре при входе в школу, оснащена вешалками с крючками для верхней одежды, скамеечками для переобувания.

Спортивный зал располагается на 1-ом этаже, имеется разметка пола по секторам спортивных игр. Освещение естественное боковое, одностороннее и искусственное, расположенное в верхней части спортзала. Окна защищены сетками.

Медицинское обслуживание детей осуществляет фельдшер ГУЗ СО «Ртищевская РБ».

Пищеблок расположен в здании школы на 2-ом этаже, имеет следующий набор помещений – горячий цех, совмещенный с моечной, кладовая.

На пищеблоке организовано централизованное холодное и горячее водоснабжение, за счет установленного накопительного электрического водонагревателя объемом на 80 литров.

Система канализации – локальная, отдельная ветка от пищеблока с выходом в водонепроницаемый выгреб.

Для приготовления пищи установлена одна электрическая плита с 6 нагревательными элементами. Имеется электромясорубка. Технологическое оборудование в исправном состоянии. Имеется минимальный набор разделочных столов для сырой и готовой продукции, промаркированы, расстановка проведена с учетом поточности технологических процессов. Разделочного инвентаря и кухонной посуды достаточно, доски и ножи промаркированы, количество достаточное, без щелей и зазоров. Посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, изготовлена из материалов, безопасных для здоровья детей. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу питающихся в ДОЛ детей. В моечной в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства: сульфохлорантин-Д, Сорти, Ника-2.

Для хранения продуктов, продовольственного сырья и суточных проб установлено 3 единицы холодильного оборудования, оснащенных термометрами для контроля температурного режима, в кладовой установлен стеллаж для хранения сыпучих продуктов.

Для мытья кухонной и столовой посуды установлена 3-х гнездная моечная раковина (объемная вместимость отмечена), с подводкой холодной и горячей воды и гибким шлангом с душевой насадкой.

Для сбора пищевых отходов установлена промаркированная емкость с крышкой.

Журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, «Здоровья», бракеража готовых блюд, «С-витаминизация» – заведены в соответствии с требованиями.

Сотрудников пищеблока 1 человек. Медицинский осмотр пройден, личная медицинская книжка на рабочем месте. Санитарной одеждой работник пищеблока обеспечен, сменная одежда имеется. Хранение личной и рабочей одежды раздельное.

В здании школы расположено 2 санитарных узла, для мальчиков и девочек. В туалетах расположено по 1 унитазу и по 1 умывальной раковине.

Уборочный инвентарь выделен в достаточном количестве, промаркирован, хранение инвентаря упорядоченное в отдельном помещении.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное, влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих средств.

Всего сотрудников, задействованных в работе детского оздоровительного лагеря – 5 человек, представлены медицинские книжки сотрудников, медосмотр пройден в полном объеме, гигиеническое обучение проведено.

**В ходе проверки отобрано для исследований:**

На микробиологические показатели: ВПМБ – 1пр., СМБГКП-5, СМСТФ-5, СМСТЛ-2, смывы на иерсинии-2;

На санитарно – химические исследования: ДССХ – 1пр., ВПСХ-1;

Проведены замеры физфакторов: ОСВ – 1 р/м., МКЛ –1 р/м.

Из них не соответствуют требованиям – нет.

Выявлены нарушения обязательных требований:

- в помещении игровой из 9 светильников 1 не горит, используется освещение по разному спектру светового излучения;

- в туалете для мальчиков отсутствует мыло;

- в помещении моечной, совмещенной с кладовой на стене следы подтеков, отслаивается краска, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

В данных действиях и бездействии усмотрены нарушения п.7.3, п.5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Лицо, допустившее нарушения: директор МОУ «Ерышовская СОШ Ртищевского района Саратовской области» Березкина Лариса Анатольевна.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) имеется / отсутствует, запись внесена / не внесена.

  
(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы: предписание № 547 от 19.04.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист -эксперт Западного ТО

Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

 Русакова Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): директор МОУ «Ерышовская СОШ Ртищевского района Саратовской области» Березкина Л. А. 19 апреля 2019 г. \_\_\_\_\_

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)